

令和4年11月2日

質 疑 回 答 書

新潟市病院事業管理者 大谷 哲也

- 1 番号 病第 2022051 号
- 2 品名 医療ガス設備アウトレット部天吊型ホース

質疑事項	回答
<p>質問①</p> <p>仕様書を拝見しますと、ホース長 (L) が 2.0 m となっております。メーカーに確認したところ、標準品のホース長 (L) は 1.6m との事です。ホースが長くなることで、スタッフ様に接触する機会が増えることが考えられます。</p> <p>ホース長 (L) 2.0m でよろしいかご確認をお願いいたします。</p>	<p>回答①</p> <p>仕様書のとおり、ホース長 (L) 2.0m とします。</p>